

石家庄市井陘县2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表

序号	县域	已接入分布式 光伏项目容量 (MW)	在途分布式光 伏项目容量 (MW)	县域可开放并 网容量 (MW)	考虑在途项目后县 域可开放容量 (MW)	评估等级	备注
1	井陘县	138.66	27.64	98.89	71.26	绿色	-

1. 按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2. 因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。
3. 考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

井陘县2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表

序号	县城	乡镇/街道	所带村/街道	供电220千伏变电站	该县城供电220千伏主变名称	可开放并网容量（MW）	考虑在途项目后可开放容量（MW）	评估等级（仅考虑在途项目）	备注
1	井陘县	北正乡、南陘乡、南王庄乡、南峪镇、上安镇、孙庄乡、天长镇、威州镇、微水镇、小作镇、辛庄乡、秀林镇、于家乡	青石岭、秋树坡、赵村铺、后峪、北芦庄、大尖山、东尖山、割子岭、河应、郎家庄、南康庄、南芦庄、南王庄、塔寺坪、塔寺坡、西尖山、岸底、地都、东葛丹、王家岩、西葛丹、西梁洼、张家峪、张洼、白王庄、北方岭、东方岭、虎头山、南方岭、三合庄、上安东、上安西、头泉、武家庄、西方岭、下安、岳家庄、北白花、北防口、曹麻、东白花、东元村、洛阳、南白花、南防口、孙庄、北王庄、西元村、冶里、蔡庄、陈家、城内、仇西河、单家、东关、东窑岭、乏驴岭、郝家台、郝西河、霍家庄、李河西、李水滋、刘西河、南枣林、王家、吴家堰、武家堰、许水滋、尹西河、翟水滋、张河西、北岸、北固底、北平望、东北峪、东街、东头、高家峪、鲁家峪、南沟、南固底、南平望、坡头、三峪、上坡头、上庄、威河西、五里寺、五柳、西街、新高亭、寨湾、庄子头、北良都、东水、东庄、段庄、后掌、胡家峪、虎皮庄、皇都、良都店、良河东、良河西、栾家窑、马村、南高家庄、南良都、微新庄、五里铺、岩峰、帐方岭、芝麻峪、北石门、东高家庄、库隆峰、卢峪、南石门、白土岭、北要子、大洛水、东西坪、黑水坪、冀南沟、焦家堰、李家嘴、米汤崖、牛道、苏家嘴、张家刊、张庄、朱砂洞、东柏山、东山、李家庄、牛王庙、吴家庄、西柏山、张家庄、当泉、樊家、高家坡、郝家坡、康家、狼窝、南张井、史家、水窑洼、于家、张家、张井沟	罗庄220千伏变电站	罗庄220千伏变电站1号主变	49.56	40.78	绿色	-
					罗庄220千伏变电站2号主变	46.58	38.39	绿色	-
		上安镇、天长镇、秀林镇、南王庄乡、微水镇、吴家窑乡	北方岭、东方岭、头泉、武家庄、西方岭、下安、岳家庄、高家庄、东山、张家庄、大尖山村、南康庄村、割髭岭村、河应村、塔寺坪、塔寺坡、北良都、后掌、皇都、微水、五里铺、帐方岭、虎皮庄、白土坡村、彪村、滴水岸村、冀王墓村、后亭村、金柱村、前亭村、吴家窑村、苗峪、石佛、长峪、	上庄220千伏变电站2号主变	28.24	27.44	绿色	-	
				上庄220千伏变电站3号主变	27.55	26.73	绿色	-	
		北正乡、苍岩山镇、测鱼镇、南陘乡、南峪镇、南障城镇、天长镇、威州镇、微水镇、小作镇、辛庄乡、秀林镇	北正、中乐、东南正、西南正、张河湾、北高亭、寺墙、汪里、红土岩、徐汉、杨庄、中罗峪、朱会沟、北孤台、南高家峪、胡家滩、景庄、洞阳坡、固兰、老牛峪、前罗峪、南孤台、上罗峪、上坪、柿庄、王家掌、沿庄、雁过口、朱会、白城、南高亭、测鱼、崔家峪、董家、杜家庄、冯家庄、郭家口、红土嘴、花园、龙凤山、南寺、南寺掌、石门、西沟、南陘、北陘、康庄、薛家庄、方山、杨青、西上庄、杨家沟、北峪、常坪、贵泉、南峪、台头、七狮村、孙家峪、大王帮、小梁江、掩驾沟、支沙口、北障城、大梁江、南障城、东沟、蒋家、流沙碾、吕家、前头庄、北关、北刘家沟、曹泉、大龙窝、黄沟、南关、高家庄、王家庄、秀水、周家坑、板桥、东梁洼、梁家、刘家沟、贡家庄、郝家窑、河东、核桃园、梨岩、南刘家沟、山北、石板村、石桥头、潭洞、小龙窝、长生口、朱家嘴、庄旺、石棋峪、长岗、罗庄、南河头、微水、石门新村、椅子、石圪跼、涧沟、小寨、小作、治西、出六里、赵东岭、马头山、梅家庄、赵西岭、北马峪、仇家窑、桃林坪、八里沟、沙窑、胡雷、大王庙、栾庄、南要子、辛庄、小里岩、曹家庄、达柯、大里岩、董家庄、洪河湾、胡仁、井子、凉沟桥、菩萨崖、石瓮、寺掌峪、松树岭、桃王庄、瓦瓮、五弓、西高家庄、小切、小寺、小峪、北横口、铺上、北秀林、北张村、马峪、梅庄、庙岩、南横口、南张村、神堂寨、袁峪、蒿亭、南秀林、翟家庄	井矿220千伏变电站	井矿220千伏变电站2号主变	60.54	55.88	绿色	-
					井矿220千伏变电站3号主变	64.19	59.82	绿色	-
1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 4.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 5.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。									